

ŠIFRA: MBK23-090AF-FF

ERP: 0501153

9L Aparat za gašenje požara FluorFree pjena Prenosiv

9L aparat za gašenje požara s posudom s jednim šavom, s UNUTARNJIM PLASTIČNIM SLOJEM i sigurnosnim ventilom
za otpuštanje manometra

Metalni nosač uključen



KARAKTERISTIKE

Tip odobrenja	BENOR, MED, MIRTEC, NF
Vrsta aparata	Prenosiv
Vrsta tlaka	Stalni tlak
Vrsta sredstva	Pjena
Kapacitet	9LT
Klasa požara	27A 75F
Sredstvo za gašenje	MBK GEM FF
Radna temperatura	+5 ~ +60 °C
Maksimalni dopušteni tlak	18 bar
Ispitni tlak	27 bar
Visina cilindra	525±5 Mm
Promjer cilindra	180±1,5 Mm
Navoj vrata cilindra	M30x1,5
Materijal ventila	HPb59-1
Materijal cilindra	DC01 (St12)
Sigurnosni ventil	19-26 bar
Bruto težina	14,5 kg
Cca. Dimenzije	653x200 Mm
Završna obrada boje	RAL 3000



Datum izdanja: 24/09/2024

Podaci se mogu promijeniti

SJEDIŠTE: KATHIANA AKROTIRIOU P.C. 73100 CHANIA, KRETA - GRČKA, TEL.: +30 28210 63222, FAKS :+30 28210 91644

ATENSKI DISTRIBUCIJSKI CENTAR: SHINEZA - ASPROPIRGOS, P.C. 19300, ATIKA - GRČKA, TEL.: +30 210 4614006, FAX: +30 210 5595986

DISTRIBUCIJSKI CENTAR SJEVERNE GRČKE: ARKADIOU ul. KALOCHORI - SOLUN, P.C. 57009, TEL.: +30 2310 785668, FAX: +30 2310 574793

DISTRIBUCIJSKI CENTAR SREDIŠNJE I ISTOČNE KRETE: INDUSTRIJSKA ZONA HERAKLION - KRETA - GRČKA, P.C. 71601, TEL/ FAX: +30 2810 333151

www.mobiakfire.com