

ŠIFRA: MBK24-500FF-W1B

ERP: 0135908

50L Aparat za gašenje požara s pjenom bez fluora (stalni tlak)

Aparat za gašenje požara na kolicima, 50 l, ekološka pjena bez fluora, s crijevom za pražnjenje od 5 m. Posuda s unutarnjim plastičnim slojem. Ventil s mehanizmom za sigurnosno otpuštanje. Dodan je 3. kotač na prednjoj strani nosača aparata za gašenje požara radi lakšeg rukovanja.

Meki materijal se koristi u potpornim vijencima posude kako bi se izbjegle ozljede i oksidacija.



KARAKTERISTIKE

Vrsta odobrenja	BENOR, MIRTEC
Vrsta aparata	Prijevozni
Vrsta tlaka	Pohranjeni tlak
Sredstvo gašenja	Bez fluora, pjena
Kapacitet	50Lt
Kapacitet gašenja	A IIB
Sredstvo za gašenje	MBK LIQ WLD + MBK LIQ FFA
Radna temperatura	+5 °C ~ +60 °C
Maksimalni dopušteni tlak	18 bar
Ispitni tlak	28 bar
Volumen spremnika	56,2±1 L
Visina cilindra	904±10 Mm
Promjer cilindra	305±3 Mm
Navoj vrata cilindra	G2"
Materijal cilindra	HP295
Materijal ventila	HPb59-1 (Nikel obložen)
Sigurnosni ventil	22-28 bar
Bruto težina	94,8 kg
Dimenzije cca.	300x550 Mm
Završna obrada boje	RAL 3000
Detalji pakiranja	1 Pc.



EN1866

BENOR



Datum izdanja: 12/08/2025

Podaci se mogu promijeniti

SJEDIŠTE: KATHIANA AKROTIRIOU P.C. 73100 CHANIA, KRETA - GRČKA, TEL.: +30 28210 63222, FAKS: +30 28210 91644

ATENSKI DISTRIBUCIJSKI CENTAR: SHINEZA - ASPROPIRGOS, P.C. 19300, ATIKA - GRČKA, TEL.: +30 210 4614006, FAX: +30 210 5595986

DISTRIBUCIJSKI CENTAR SJEVERNE GRČKE: ARKADIOU ul. KALOCHORI - SOLUN, P.C. 57009, TEL.: +30 2310 785668, FAX: +30 2310 574793

DISTRIBUCIJSKI CENTAR SREDIŠNJE I ISTOČNE KRETE: INDUSTRIJSKA ZONA HERAKLION - KRETA - GRČKA, P.C. 71601, TEL/ FAX: +30 2810 333151

www.mobiakfire.com